

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – HAUTES-ALPES

Téléphone : 04 13 55 86 11

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Anne LALLEMAND

Référence : Alerte n°144878

Date d'émission: 26/05/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES
Localisation : FONTAINE DE CLOT LA RAMA
Point de surveillance : 005000001168
Installation : CLOT LA RAMA (DE) (UDI 005001003)
Date et heure de prélèvement : 11/05/2026
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflat :

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Turbidité.
La présence de turbidité implique une défaillance du réseau ou du captage. Une visite de propreté des ouvrages doit être réalisée et si nécessaire effectuer leur nettoyage. La présence de particules dans l'eau peut favoriser la prolifération de bactéries.
En application des articles R.1321-27 et R.1321-30, la Personne Responsable de la Production/Distribution d'Eau doit prendre les mesures de correction nécessaires et informer l'ARS des mesures prises.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-satisfaction des références de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	26	NFU		2	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMÉS :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
005000001168	SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES	FONTAINE DE CLOT LA RAMA		005BACT